

Kommunförvaltningen

VA avdelningen

PM VA Vellinge gård

Bakgrund

Vellinge gård ligger i södra delarna av Vellinge tätort. Beläget nära skola, busshållplats och relativt nära centrum. Anläggande av fler bostäder här, torde vara attraktivt.

Anslutning avseende dricksvatten

Kommunalt dricksvatten finns tillgängligt och ansluts bäst i Bifrostgatan söder om området.

Anslutning avseende spillvatten

Även spillvattenledningarna ansluts bäst i Bifrostgatan.

Avslutning avseende dagvatten

Området är redan anslutet till dagvattennätet i form av brunnar i de svackdiken som omger det tänkta utbyggnadsområdet. Dessa diken och grönområden som går längs Södervångsgatan och Bifrostvägen kan med fördel behållas för en gynnsam och hållbar dagvattenhantering.

Skyfallshänsyn

Området är enligt skyfallskarteringen inte våldsamt utsatt vid skyfall. De vattenmängder som ska kontrolleras vid ett 100 års regn kan kontrolleras genom att ha kvar grönytor/svackdiken runt om området såsom beskrivet ovan i dagvattenavsnittet. För att ytterligare säkra ett skyfallssäkert område så ska husens fg nivå ligga ovan gatunivåerna.

Carl Nelin
VA avdelningen
Medborgarservice

POST 235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00
FAX 040-42 51 49
E-POST vellinge.kommun@vellinge.se
WEBB Vellinge.se

BANKGIRO 5896-1467
ORG. NR 212000-1033